

PfB Prüfzentrum für Bauelemente

06.06.2011

Prüfzeugnis Nr. 11/03-A118-Z1

Luftdurchlässigkeit



geprüft lt. DIN EN 1026: 2000-09 (beschreibt Prüfungsanordnung/-durchführung)

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz)

Fugendurchlasskoeffizient

a-Wert; $\text{m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$

= 0,03

-> Luftdurchlässigkeit der Bodentreppe mit WärmeSchutz ist **mehr als 4x so gut** wie für Fenster gefordert (DIN EN 12207)

und **übertrifft deutlich** die Anforderungen für Luftdichtheit bei Blower-Door-Tests (DIN 13829)