

Materialprüfanstalt MPA Braunschweig
30.09.2007

Prüfzeugnis Nr. P-3512/765/07-MPA BS

Feuerwiderstand



geprüft lt. DIN 4102-11

Wellhöfer Kniestocktüre

(Ausführung FeuerSchutz FS30 2S)

Feuerwiderstandsklasse: I 30 Abschluss von Revisionsöffnungen

Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten 2-seitig

Kniestocktüre mit Anschluss-System

-> zulässig zum Einbau in **Installations- und Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F30**

Tragende und nichttragende, raumabschließende Wände (DIN 4102-4) aus:

- Beton- und Stahlbeton aus Normalbeton
- Leichtbeton
- Mauerwerk und Wandbauplatten
- Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge
- bewehrtem Porenbeton

Nichttragende, raumabschließende Wände (DIN 4102-4) aus:

- Gipskarton-Bauplatten in Metallständerweise
- Gipskarton-Bauplatten mit Ständern und/oder Riegeln aus Holz

-> zulässig für Kombination mit **WärmeSchutz 3D** (Kniestocktüre mit luftdichtem Anschluss)