

Materialprüfanstalt MPA Braunschweig
10.11.2008
Prüfzeugnis Nr. P-3142/911/08-MPA BS
Feuerwiderstand



geprüft lt. DIN 4102-2

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung FeuerSchutz FS30 2S)

Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten von oben und unten
Bodentreppe und Deckenanschluss-System

- > zulässig zum Einbau in **Decken der Feuerwiderstandsklasse F30**
- > zulässig für Kombination mit **WärmeSchutz 3D**
(Bodentreppe und Deckenanschluss luftdicht)