

Materialprüfanstalt MPA Braunschweig
18.07.2008

Prüfzeugnis Nr. P-3060/000/08-MPA BS

Feuerwiderstand



geprüft lt. DIN 4102-2

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung FeuerSchutz FS90 2S)

Feuerwiderstandsdauer: 90 Minuten von oben und unten

Bodentreppe und Deckenanschluss-System

-> zulässig für Einbau in **F90-Decken**

-> geprüft mit **WärmeSchutz 3D**
(Deckenanschluss luftdicht)